

Czarnków, dnia 23.10.2019r

## ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Miejskiej Kanalizacji i Wodociągów Sp. z o.o. w Czarnkowie : [www.mkiw.pl](http://www.mkiw.pl)

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

### **Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnkowie – Etap I**

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 603957-N-2019 z dnia 30.09.2019r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 3 i 4 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela wyjaśnienia :

1. W nawiązaniu do postępowania Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Czarnkowie zwracam się z prośbą doprecyzowanie wymagań dotyczących środków ochrony indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp ( ilości i typ wyposażenia),

Odp.

Wyposażenie bhp i ppoż. będzie wynikało bezpośrednio z instrukcji sporządzonych przez Wykonawcę.

#### Podstawa prawna:

Przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w oczyszczalniach ścieków zawarte są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach ścieków (Dz. U. 1993 Nr 96, poz. 438).

W ST-04.03 określono wyposażenie, które należy dostarczyć.

2. Wskazanie materiału, z którego mają być wykonane zastawki. W projekcie wskazano stal nierdzewna 1.4301 a w ST-04 stal 1.4571.

Odp.

Zastawki ze stali nierdzewnej 1.4301

3. Prosimy o informacje, co Wykonawca ma zrobić ze zdemontowanymi urządzeniami tj. system napowietrzania, inne elementy.

Odp.

Zdemontowane urządzenia/wyposażenie technologiczne należy przekazać Zamawiającemu.

Tadeusz Kołodziejczyk  
Prezes Zarządu  
Miejska kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o.  
w Czarnkowie