

Czarnków, dnia 09.11.2021 r.

## ZAWIADOMIENIE NR 2

**Zamawiający :**

**Miejska Kanalizacja i Wodociągi Sp. z o.o.**  
reprezentowana przez Prezes Zarządu p. Tadeusza Kołodziejczyka  
ul. Gdańska 48  
67-700 Czarnków

### ZAWIADAMIA

że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Modernizacja kanału deszczowego metodą bezwykopową w ulicy Sikorskiego  
w Czarnkowie**

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych ( BZP ) Nr 2021/BZP 00252364/01 z dnia 29.10.2021 r. oraz na Platformie pod adresem <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Zamawiający udziela odpowiedzi i wyjaśnień poniżej :

1. Prosimy o skazanie, jaki jest szacunkowy poziom osadu w istniejącej kanalizacji.

Odp.

Kanał jest generalnie wolny od piasku. Występują jedynie pojedyncze niewielkie ilości piasku o grubości do 8 cm.

2. Prosimy o wskazanie, jaki jest poziom wypełnienia kanałów.

Odp.

Jest to kanał deszczowy wolny od jakichkolwiek ścieków i wód opadowych. Wody opadowe wypełniają kanał wyłącznie podczas opadów deszczowych.

3. Prosimy o podanie ile jest istniejących połączeń przykanalików przeznaczonych do uszczelnienia kształtkami kapeluszowymi.

Odp.

Przykanalików do uszczelnienia brak i nie przewiduje się.

4. Prosimy o podanie jakiego typu kształtki kapeluszowe należy zastosować.

Odp.

Nie wymaga się kształtek kapeluszowych, a w przypadku wpięć na ostro wymaga ich otwarcia.

5. Prosimy o informację, czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji z inspekcji CCTV wykonanej na odcinku przeznaczonym do renowacji. Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie.

Odp.

Zamawiający nie posiada inspekcji CCTV kanału.

Prezes Zarządu MKiW Sp. z o.o.  
Tadeusz Kołodziejczyk